



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Белгородской области  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области  
в Алексеевском районе

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

**№52 от 26 января 2023 г.**

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе  
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита №52 от 26.01.2023 г. в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Огонёк» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области;** юридический и фактический адрес: 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Нижняя Покровка, ул. Мирная, д. 93 В; ОГРН 1093122000586, ИНН 3111505789

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

### **выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. В здании детского сада внутренняя отделка спальни младшей группы не соответствует нормативным требованиям: в спальне разновозрастной группы на потолке и стенах, из-за протекания кровли крыши, на площади около 1 м. кв, присутствует влага и колонии грибка плесени, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. На пищеблоке учреждения недостаточно разделочных столов с цельнометаллическим покрытием, раковин для мытья пищевого сырья, посуды из нержавеющей стали, разделочных досок, отсутствует бактерицидная лампа или рециркулятор для обеззараживания воздуха, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. Уровень искусственной освещённости в игровых и раздевалке ниже нормативных требований и не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля



(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Огонёк» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области; юридический и фактический адрес: 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Нижняя Покровка, ул. Мирная, д. 93 В; (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**предписываю:**

1. Обеспечить в учреждении соблюдение требований к внутренней отделке: в спальне, провести ремонт кровли крыши, покрытия стен и потолка, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Обеспечить пищеблок достаточным количеством разделочных столов с цельнометаллическим покрытием, раковин для мытья пищевого сырья, посуды из нержавеющей стали, разделочных досок, бактерицидной лампой или рециркулятором для обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Довести уровень искусственной освещённости в помещениях до нормативных требований, в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонёк» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области лице заведующего Парфирьевой Ольги Ивановны.**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе по адресу: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» мая 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**И. о. начальника отдела**

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

**Н.Н. Цепенкова**

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» января 2023 г.

(подпись)

**О.И. Парфирьева**

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



И.о.начальнику  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Белгородской области в  
Алексеевском районе  
Н.Н. Цепенковой  
Заведующего МБДОУ  
"Детский сад "Огонек"с.Нижняя  
Покровка" Красногвардейского района  
Парфирьевой Ольги Ивановны

**Ответ на предписание  
№ 52 от 26.01.2023**

Предписание, об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей №59 от 26.01.2023г рассмотрено на Общем собрании работников 07.02.2023г (Протокол №4)

По решению Общего собрания приняты следующие меры:

1.Обеспечить в учреждении соблюдение требований к внутренней отделке в спальне, покрытие стен и потолка, провести ремонт кровли крыши, в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» - подано ходатайство .

2.Обеспечить пищеблок достаточным количеством разделочных столов с цельнометаллическим покрытием, раковин для мытья пищевого сырья, бактерицидной лампой или рециркулятором для обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»– подано ходатайство.

Приобретены кастрюли из нержавеющей стали, разделочные доски.

3.Довести уровень искусственной освещенности в игровой комнате до нормативных требований, в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»- подано ходатайство.

Заведующий ДОУ:



О. И. Парфирьева